

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

1.1. Název veřejné zakázky:

„**Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu a zateplení objektu**“

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: _____

1.3. Číslo oznámení TED: _____

1.4. Identifikační údaje o zadavateli

Název: **Město Oslavany**

Sídlo: **náměstí 13. Prosince 51/2, 664 12 Oslavany**

IČO: **00282286**

1.5. Veřejná zakázka podle předmětu: **veřejná zakázka na stavební práce**

1.6. Forma zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

1.7. Limit veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 29.03.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

máme dotaz vztahující se k předokenním žaluziím - v části 2 "Zateplení objektu" (pozice ve výpisu prvků OV10 + OV11 v PD).

Prosíme o upřesnění následujících bodů:

1. barevné provedení žaluzií
2. typ kastlíku (přiznaný / zaomítaný / zateplený)
3. typ ovládání (manuální / motorické tlačítkové / motorické dálkové / motorické inteligentní)
4. tvar lamely
5. typ vodících lišt (přiznané / zapuštěné)

Odpověď zadavatele:

Ad 1 - stejné jako stávající žaluzie ve 2.NP

Ad 2 - kastlík bude montován na obvodovou stěnu a zapuštěn pouze v rámci tl. KZS tj. 160 mm, kotvení např. přes tep izolaci PIR tl. cca 30 mm do obvodové stěny

Ad 3 - kompletní elektro, tj. ovládání a přívody pro pohony je součástí PD STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO MĚSTSKOU KNIHOVNU

Ad 4 - stejné nebo podobné jako stávající žaluzie ve 2.NP

Ad 5 - vodící lišty jako kastlíky budou přiznané, kotvené např. přes tep izolaci PIR tl. cca 30 mm do obvodové stěny

V Oslavanech dne 30.03.2023

S úctou

Za zadavatele:

elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Milan Hošek, MSc, DiS.

Vedoucí oddělení majetkové správy